

Участникам открытого запроса предложений  
на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной  
документации повторного применения для АГНКС ООО «Газпром газомоторное  
топливо»

### Разъяснения к Техническому заданию

В адрес Организатора запроса предложений на право заключения договора на  
выполнение работ по разработке проектной документации повторного применения  
для АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо», от потенциального участника  
поступил запрос на предоставление разъяснений по техническому заданию.

Вопрос	Разъяснения
<p>Просим Вас разъяснить требования технического задания, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Уточнить сколько вариантов АГНКС необходимо разработать.</li><li>2. Просим указать точное местоположение объектов (п.3 Задания на разработку проектной документации).</li><li>3. Просим уточнить в каких именно органах требуется сопровождение экспертизы ПД (Главгосэкспертиза России или иные экспертирующие организации) – п.29 Задания на разработку проектной документации»</li><li>4. Просим разъяснить необходимость получения в рамках данного договора технических условий, а также проектирование соответствующих внешних сетей: на газоснабжение (п.9.5.1 ТТ), на водоснабжение и водоотведение (п.6.5.2.1 ТТ), на электроснабжение (п.6.5.1.1 – 6.5.1.2).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Необходимо разработать 4 варианта АГНКС:<ul style="list-style-type: none"><li>- на 150 а/сутки, основное технологическое оборудование (ОТО) в едином блоке;</li><li>- на 150 а/сутки, ОТО отдельно каждое на своем фундаменте на базе оборудования Safe;</li><li>- 250 а/сутки, ОТО в едином блоке;</li><li>- 250 а/сутки, ОТО отдельно каждое на своем фундаменте на базе оборудования Safe.</li></ul></li><li>2. В соответствии с п.3 заданием на проектирование расчетные показатели принять для региона Санкт-Петербург.</li><li>3. Экспертная организация в которую будет направлена проектная документация будет выбрана по результатам конкурсных процедур.</li><li>4. В рамках данного договора получение технических условий и проектирование внешних сетей не требуется.</li></ol>

Заместитель начальника отдела организации проектных работ

