


**СОГЛАСОВАНО**

Директор филиала  
ООО «Газпром газомоторное топливо»  
в г. Ставрополь

  
\_\_\_\_\_ А. В. Воробьев  
«01» 05 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер – первый заместитель  
генерального директора  
ООО «Газпром газомоторное топливо»

  
\_\_\_\_\_ В. С. Хахалкин  
«02» 05 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На проведение работ по текущему ремонту электродвигателей, входящих в  
состав компрессорных установок Филиала  
ООО «Газпром газомоторное топливо» в г. Ставрополь**

г. Санкт-Петербург

## **1. Цель Работ:**

1.1. Целями выполнения Работ по настоящему Техническому заданию является восстановление работоспособности компрессорных установок 2ГМУ-1.3/12 (с САУ) АГНКС-1 г. Ставрополь с инвентарными №000001376, №000001379, №000001381 в соответствии с «Ведомостями дефектов» № 1, № 2, №3 и компрессорных установок 2ГМ-1.3 АГНКС-1 г. Невинномысск с инвентарными №000000694, №000000695, №000000696 в соответствии с «Ведомостями дефектов» №4, №5, №6.

## **2. Требования к подрядной организации**

2.1. Для осуществления работ Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и выполнения договора, иметь необходимые разрешительные документы на осуществление связанных с выполнением договора лицензируемых видов деятельности.

2.2. Иметь Свидетельство саморегулируемой организации (СРО), о допуске к выполнению работ по предмету конкурса. В приложении к свидетельству должен быть отражен указанный вид работ.

2.3. Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, квалификацией и опытом работ для полного самостоятельного выполнения вышеуказанных работ без привлечения субподрядных организаций.

2.4. Участник должен предоставить копии протоколов аттестации руководителей и ИТР, занятых при проведении ремонтно-восстановительных работ в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» и «Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.07 №37, зарегистрированным в Минюсте РФ 22.03.07 №9133.

2.5. Квалификация сотрудников должна подтверждаться сертификатами либо иными документами о профильном образовании (дипломы, свидетельства, удостоверения).

2.6. Для сокращения затрат и времени на транспортировку ремонтируемого оборудования участник должен территориально располагаться в пределах Ставропольского края.

2.7. Материально-технические возможности участника должны обеспечивать качественное и своевременное выполнение работ.

### **3. Объем и порядок проведения работ**

3.1. Физические объемы ремонтных работ изложены в Приложении №1 «ВЕДОМОСТИ ДЕФЕКТОВ № 1, № 2, №3, №4, №5, №6»

3.2. Работы по текущему ремонту электродвигателей Заказчика должны выполняться в соответствии с календарным поэтапным планом-графиком выполнения работ.

3.3. При производстве работ необходимо учитывать непрерывный технологический процесс работы АГНКС. Количество остановок АГНКС должно быть сведено к минимуму.

3.4. При выполнении работ по ремонту электродвигателей, должны быть оформлены и переданы заказчику документы, предусмотренные отраслевыми правилами приемки и ПТЭЭП.

3.5. Допуск подрядной организации на объекты Филиала производится в соответствии с Положением по допуску подрядных организаций и обеспечению безопасного производства работ на объектах ООО «Газпром газомоторное топливо» П. ГГМТ.1.070-14.

3.6. Обязанности Заказчика:

3.6.1. Обеспечивает доступ Исполнителю на территорию АГНКС.

3.6.2. Организационные и технические меры безопасности при подготовке объекта Заказчика к проведению работ Исполнителем.

### **4. Сроки выполнения Работ**

– начало работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

– окончание Работ: не позднее 10.12.2017 г.

### **5. Оформление результатов выполненных Работ**

5.1. После завершения ремонтных работ оборудование проходит испытания и приемку в соответствии с требованиями ПТЭЭП.

5.2. Исполнитель предоставляет не менее 6 месяцев гарантии на выполненные работы и поставленные МТР.

5.3. Исполнитель производит запись о проведении ТР в паспорте электродвигателя.

**Лист согласования Технического задания**

**На проведение работ по текущему ремонту электродвигателей входящих в состав компрессорных установок Филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в г. Ставрополь**

Начальник производственно-технического управления ООО «Газпром газомоторное топливо»



подпись, дата

И. В. Давыдов


Начальник отдела - главный энергетик ООО «Газпром газомоторное топливо»



подпись, дата

А.И. Требух

Начальник отдела – главный энергетик Филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в г. Ставрополь



подпись, дата

О.М. Портянко